



VKF Technische Auskunft Nr. 31597

Inhaber /-in
SACAC AG
Fabrikstrasse 11
5600 Lenzburg
Schweiz

Hersteller /-in
SACAC AG
5600 Lenzburg
Schweiz

Gruppe 206 - Stützen

Produkt STAHLBETONSTÜTZEN AUS HOCHFESTEM SCHLEUDERBETON

Beschreibung Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Schleuderbeton C80/95 und PP-Fasern (Betonrezepturen 019, 219 SB, 220 SB HELL, 230 SB DUNKEL), RD=2400kg/m³

Anwendung RF1
*Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rechnerischer Nachweis '6.1/13-048' (06/2014), Gutachten 'G 6.1/13-048' (13.06.2014), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/14-323-5' (23.07.2015), Gutachten 'G 6.1/15-015-1' (31.07.2015), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-199-5' (06.11.2015), Schreiben 'S 6.1/15-015 (1) De/JS' (27.10.2016)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1365-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 07.05.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Jean-Marc Zaugg